




Anschlussklemmen Klemmblock X1

Ein	1
Aus	2
COM Potential Schalter	3
0 V DC Potential LED	4
+24 V DC LED "Betriebsbereit"	5
+24 V DC LED "Störung"	6
+24 V DC LED "ausgelöst"	7

Änderung	Datum	Name	Datum	00.00.0000	FESIOR Feuerwehr Sicherheit Orientierung Holger Wacker e.K. Am Tower 11 90475 Nürnberg ☎ 09128 7080570 ✉ info@tableaubau.de	Projekt - Nr. FESIOR Projekt - Nr. Kunde Kommission Bauvorhaben	xxxx / xx	Kunde	Blattbeschreibung R1602-24V DC Blatt -Nr.
----------	-------	------	-------	------------	---	--	-----------	-------	---